

## MAXIMUM VENT LENGTH / LONGEUR MAXIMALE DU CONDUIT D'ÉCHAPPEMENT

Installation instructions must be followed for installation of the venting system.  
Consulter la notice pour l'installation du conduit d'échappement.

Models/Modèles *UC/DC & *UX/DX-C	Maximum vent length (equivalent feet) / Longueur maximale du conduit d'échappement (équivalent en pieds).			
	2" pipe/ conduit 2 po	2 1/2" pipe/ conduit 2 1/2 po	3" pipe/ conduit 3 po	4" pipe/ conduit 4 po
*UC/DC040/060 C or A	50'	80'	80'	130'
*UC/DC080 C or A	40'	80'	80'	130'
*UC/DC100 C or A	30'	80'	80'	130'
*UC/DC120 C or A	SEE NOTE 1	25'	70'	130'

### DIRECT VENT (2 PIPE SYSTEM) / ÉCHAPPEMENT DIRECT (APPAREIL À 2 CONDUITS).

*UX040C/060C	60'	80'	100'	130'
*UX080C	50'	80'	100'	130'
*UX100C	SEE NOTE 1	40'	100'	130'
*UX120C	SEE NOTE 1	15'	60'	130'
*DX040C	60'	80'	100'	130'
*DX060C	50'	80'	100'	130'
*DX080C	45'	80'	100'	130'
*DX100C	SEE NOTE 1	80'	100'	130'
*DX120C	SEE NOTE 1	15'	60'	130'

### NON-DIRECT VENT (1 PIPE SYSTEM) / ÉCHAPPEMENT INDIRECT (APPAREIL À 1 CONDUIT).

*UX040C/060C	50'	80'	80'	130'
*UX080C	40'	80'	80'	130'
*UX100C	SEE NOTE 1	40'	80'	130'
*UX120C	SEE NOTE 1	25'	70'	130'
*DX040C/060C	50'	80'	80'	130'
*DX080C	40'	80'	80'	130'
*DX100C	SEE NOTE 1	80'	80'	130'
*DX120C	SEE NOTE 1	25'	70'	130'

Models/Modèles *UY/DY & *UX/DX-R	Maximum vent length (equivalent feet) / Longueur maximale du conduit d'échappement (équivalent en pieds).			
	ALTITUDE/ALTITUDE 0-7000 FT./P1 (0-2134 M)			

060	200'	200'	200'	SEE NOTE 1
080	50'	120'	200'	
100	SEE NOTE 1	60'	200'	
120	SEE NOTE 1	SEE NOTE 1	200'	

### ALTITUDE/ALTITUDE 7000 FT./P1 - 9500 FT./P1 (2134 M - 2896 M)

060	100'	100'	100'	SEE NOTE 1
080	25'	60'	100'	
100	SEE NOTE 1	30'	100'	
120	SEE NOTE 1	SEE NOTE 1	100'	

### ALTITUDE/ALTITUDE 9500 FT./P1 - 12,000 FT./P1 (2896 M - 3658 M)

060	50'	50'	50'	SEE NOTE 1
080	SEE NOTE 1	30'	50'	
100	SEE NOTE 1	SEE NOTE 1	50'	
120	SEE NOTE 1	SEE NOTE 1	50'	

Minimum vent length for all models: 3' horizontal and vertical. / Longueur minimale du conduit d'échappement pour tous modèles : 3 pieds horizontalement et verticalement.

The INLET AIR of one pipe systems require the installation of a 90° elbow (to prevent dust and debris from falling straight into the furnace) and a 2' horizontal or vertical straight pipe section connected before or after the elbow. / L'entrée d'air des appareils à conduit unique exige l'installation d'un coude à 90° (pour empêcher débris et poussière de tomber directement dans la chaudière) et d'une section horizontale ou verticale de 2 pieds, raccordée avant ou après le coude.

This appliance requires a special venting system. Refer to installation instructions for parts list and method of installation. / Cet appareil exige un conduit d'échappement spécial. Consulter la notice pour connaître la liste des pièces et le mode d'installation.

\* Letter may be "A", "C", or "T" / La lettre peut être "A", "C" ou "T".  
NOTE 1: Not allowed. / Non permis

B341812P01